



Neutalia Srl

FORNITURA IN OPERA DI N°2 IMPIANTI DI OSMOSI INVERSA ED ELETTRODEIONIZZAZIONE PER LA
PRODUZIONE DI ACQUA DI ALIMENTAZIONE CICLO TERMICO WTE

Informazioni sulla gara	
ID	199
Tipologia di gara:	Manifestazione di interesse
CPV:	42912300-5 42912330-4
Tipo di fornitura:	Beni
RUP:	Alessandro Reginato
Responsabile dell'esecuzione del contratto:	Ilario Tassone
Stato:	Conclusa
Soggetto aggiudicatore:	Neutalia Srl
Centro di costo:	Neutalia
Destinatario fornitura/servizio:	Neutalia

Date pubblicazione e scadenza	
Data inizio partecipazione:	01 giugno 2022 18:30:00
Termine ultimo per la presentazione di quesiti:	13 giugno 2022 12:00:00
Data scadenza:	14 giugno 2022 12:00:00

Documenti richiesti ai partecipanti - Documentazione amministrativa
Domanda di partecipazione
Eventuali documenti integrativi

Documentazione gara
AVVISO ESPLORATIVO

Chiarimenti

Domanda	Risposta
<p>Buongiorno in merito all'avviso esplorativo per la procedura di gara in oggetto a pag. 3 del documento ultimo paragrafo si fa riferimento ad un All.B da utilizzare per manifestare il nostro interesse; a pagina 4 si fa invece riferimento a allegati ad ""All. 1 - Domanda di partecipazione, che comunque non è allegato al documento ma scaricabile dal portale nella sezione dedicata alla procedura. Chiedo quindi conferma che il riferimento all'all. B si tratti di un refuso e che quindi il doc a cui fare riferimento è l'all.1. Cordiali Saluti</p>	<p>Si conferma che il riferimento all'All. B è un refuso, in quanto il documento da produrre è l'Allegato 1 - Domanda di partecipazione.</p>
Domanda	Risposta
<p>Quando si parla di impianti analoghi si intendono impianti ad osmosi ed elettrodeionizzazione, oppure gli impianti analoghi possono anche essere considerati gli impianti ad osmosi inversa con doppio passo senza EDI?</p>	<p>Si conferma che gli impianti analoghi sono quelli caratterizzati anche dalla componente di elettrodeinoizzazione, che è necessaria.</p>